A JELMAGYARÁZAT

SÜLLYESZTHETŐ ILL. FOGGESZTHETŐ LED PANEL
Brava LED 12030 40W-NW, 3370lm, L 40W, 230V, IP20, 4000K
LED PANEL KERETTEL (EZÜST)

Védett LED ipari lámpatest
TRACON TLFVL18W, 18W, 230V, IP65

Védett LÁMPATEST LED fénycsövekhez
TRACON TLFVLED212, 2x12W, 230V, IP65

Védett LÁMPATEST LED fénycsövekhez
TRACON TLFVLED215, 2x15W, 230V, IP65

FALON KÍVÜLI LED KÖRSUGÁRZÓ
TRACON LED-DLF-6NW, 6W, 230V, IP40, 4000K

FALON KÍVÜLI LED KÖRSUGÁRZÓ
TRACON LED-DLF-12NW, 12W, 230V, IP40, 4000K

Mennyezetre vagy oldalfalra szerelendő LED lámpatest
fényforrásosi, komplett.
GE BRIO LED BW271 12,5W, 3000K, IP54, fehér opál 95939
B = TARTALÉK VILÁGÍTÁSI EGYSÉGGEL

OLDALFALRA ill. MENNYEZETRE SZERELENDŐ
SAJÁT AKKUMULÁTOROS, ÁRAMÍTÓV LÁMPATEST, (piktogramma))
Kennedy, KENO 5003, IP21 védettségű, oldalfali, egyoldalas
3 órás áthidalási idejű, készenléti üzemmódú vészvilágító lámpatest, 230V

KÜLTÉRI FALI LÁMPATEST
Sevilla 88109, 1x15W, 230V, IP44, E27

ALACSONY FÉNYPONTMAGASSÁGÚ KERTI LÁMPATEST
Ribbalux, Inox, Atlantis, 8188, 230V, E27, 60W, LED izzóval, IP44

elszívó ventilátorra HELIOS ELS-VN 60 (GÉPÉSZ KIRÁSBAN)
P=18W (1~230V) , IP55
A ventilátorok indítható a helyiségek világítás kapcsolói végzik, a késleltetett leállítását a ventilátor egység tartalmazzal

VÁLTÓ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V)
váltó kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0400121, plusz keret

KERESZT VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V)
keresztkapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0500121, plusz keret

2 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V)
kétpólusú kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0200121, plusz keret

1 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V)
egypólusú kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0100121, plusz keret

2 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ, FALON KÍVÜLI, FEHÉR (10A,250V)

2 SARKÚ VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ,
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V,IP44)
kétpólusú kapcsolóbetét egyes billentyűvel SDN0200321, plusz keret

NYOMÓGOMB, SÜLLYESZTETT, FEHÉR, LÁMPAJELLEL (10A,250V,IP44)
SEDNA nyomóbetét egyes billentyűvel SDN0900321, plusz keret

CSILLÁR VILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR (10A,250V)
csillár kapcsolóbetét kettes billentyűvel SDN0300121, plusz keret

FÉNYÉRZÉKELŐ ELEM (IC2000 TARTOZÉKA)

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉK FALBA SÜLLYESZTETTEN

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉK FÖDÉMBE, PADLÓBA

ERŐSÁRAMÚ VEZETÉK FÖLDÁRKOBAN VEZETETT VÉDŐCSŐBE HÚZVA

VEZÉRLŐ VEZETÉK

A MEGJEGYZÉS

--- Az érintésvédelem módja: NULLÁZÁS /TN-S rendszer/ az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány előírásai szerint

--- A vezetékek áthatolban FALBA ILL. PADOZATBA, FÖDÉMBE SÜLLYESZTETT VÉDŐCSŐBE HÚZOTT RÉZERŐ VEZETÉKEK ILL. AZ UDVARON FÖLDÁRKOBAN VEZETETT VÉDŐCSŐBE HÚZOTT KÁBELEK

--- A vezetékek és védőcsövek méretei ill. részletezésre a GE-1/A, GE-1/A, ELVI rajzokon találhatók.

o FÜRDŐKADAT ILL. ZUHANYTALCAT TARTALMAZÓ HELYISÉGBEN:

1. zónájában csak a gyártók által 1 zónába MINŐSÍTETT ventilátor ill. lámpatest helyezhető el

2. zónájában csak IPX4 védettségű vagy a gyártók által 2 zónába MINŐSÍTETT lámpatest helyezhető el

0. zónájában csak a gyártók által 0 zónába MINŐSÍTETT, 12V o.c. SELV-vel védett lámpatest helyezhető el

0,1,2, zónájában KISFESZÜLTSÉGŰ kapcsoló és dugaszoló aljzat elhelyezése TILOS

--- a világítási kapcsolók felszerelési magassága : 1,4 m (A SZERELVÉNY KÖZÉPVONALA) AZ ETTŐL ELTÉRŐ MAGASSÁGOK A RAJZON BEJELÖLVE

--- Az erősáramú kisfeszültségű rendszerek és a gyengeáramú hálózatok közötti áthatolások megakadályozása céljából az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvány előírásai szigorúan betartandók.

--- A vonatkozó és betartandó szabványok és előírások a műszaki leírásban találhatók

É

PROJEKT:

KEOP 7.13.0/15

Váci Egyházmegye és Don Bosco Szalézi Társaság energetikai előkészítő munkái

MEGBÍZÓ:

VÁCI EGYHÁZMEGYE ÉS A DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁG ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM

2600 VÁC, MIGAZZI TÉR 1.

KÉPVISELI:
DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK

TERVEZŐ:

1125 BUDAPEST, KISS ÁRON UTCA 10. 1/1
06 30 527 6864
WWW.GLOBOM.HU
office@globom.hu

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE:

„Názáret" Római Katolikus Óvoda
Nagykőrös, Hősök tere 2.

TERVFÁZIS:

VILLAMOS HÁLÓZAT KIV. TERV

TERVRAJZ :
VILLAMOS NYOMVONALRAJZ VILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT

RAJZSZÁM:	LÉPTÉK:	DÁTUM:
GE-2	1:50	2016.10.31.