

A JELMAGYARÁZAT



TCS IUK50 színes videó beltéri LCD egység
IUK50



TCS FALBA SÜLLYESZTVE szerelhető Color Video-Külő egység
AVU14010-0010
+ KISKAPU MŰKESZÁR



INFORMATIKAI (TV, TELEFON) CSATLAKOZÓ ALJZAT
JAVASOLT TÍPUS: SEDNA SÜLLYESZTETT, FEHÉR, 2 x RH45, Cat6, örményköt
SDNS000121, plusz keret



DSC RASZTÓ KEZELŐ EGYSÉG (TASZTATURA)
PK 5500 kezelő



DSC PC 1864 központ 16-64 zóna
4 KÉSZLET Bővíthő kényes PC 5108 + OSM ÁTJÁTSZÓ EGYSÉG



RASZTÓ SZÍRÉNA KÜLTÉR (AKKUMULÁTOROS, HANG ES FÉNYELZŐ)
DSC CALL



NYITÁSERŐZŐ (vákumcsöves, mágnes kontaktus)



mozgás és törés érzékelő
digitális



ROUTER ILL. RACK



HANGTECHNIKAI kábel kövezetés



KÜLTÉR KAMERA
Hikvision DS-2CD2222FWD-I
2Mpx D/N külső IP csőkamera, PoE, 2,8 ~ 12mm , IP66



PoE Switch



HANGTECHNIKAI KÁBEL
Javasolt típus: Klotz 2x2,5mm², oxigénmentes rézből



RASZTÓ HÁLÓZAT 4 eres ill. 6 eres erősített biztonságtechnikai kábel
ill. UTP Cat6e kábel KÖZPONT ES KEZELŐ KÖZÖTT



FALBA SÜLLYESZTETT VEDŐCSÖBEN VEZETVE



BIZTONSÁGI KAMERA HÁLÓZAT UTP Cat6e KÁBEL
FALBA SÜLLYESZTETT VEDŐCSÖBEN VEZETVE



INFORMATIKAI HÁLÓZAT (2 x UTP Cat6e KÁBEL)
FALBA ILL. PADLÓBA SÜLLYESZTETT VEDŐCSÖBEN VEZETVE



TCS színes videó KAPUTELEFON VEZETÉK
FALBA SÜLLYESZTETT VEDŐCSÖBEN VEZETVE

A MEGJEGYZÉS

--- Az érintésvédelem módja: NULLÁZÁS /TN-S rendszer/ az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány előírásai szerint

--- A vezetékek általában FALBA ILL. PADÓZATBA, FÖDÉMBE SÜLLYESZTETT VEDŐCSÖBÉ HOZOTT KÁBELEK


RASZTÓ HÁLÓZAT 4 eres ill. 6 eres erősített biztonságtechnikai kábel
ill. UTP Cat6e kábel KÖZPONT ES KEZELŐ KÖZÖTT

INFORMATIKAI (TELEFON, SZÁMGÉP, TV) HÁLÓZAT UTP Cat6e KÁBEL

BIZTONSÁGI KAMERA HÁLÓZAT UTP Cat6e KÁBEL

TCS KAPUTELEFON VEZETÉK (J-Y)STY 4x2x0,8 KÁBEL védőcsöbe hárva)

ÖSSZESEN
11 NYITÁSKÖR + 16 INFRAKÖR = 27 ZÓNAKÖR



PROJEKT:
KEOP 7.13.0/15
Váci Egyházmegye és Don Bosco Szalézi Társaság energetikai előkészítő munkái

MEGBÍZÓ:
VÁCI EGYHÁZMEGYE ÉS A DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁG ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM

2600 VÁC, MIGAZZI TÉR 1.

KÉPVISELŐ:
DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK

TERVEZŐ:
1125 BUDAPEST,
KISZ ÁRKÓD UTCA 10. 1/1
06 30 527 6864
WWW.GLOBOM.HU
office@globom.hu

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE:
„Názáret” Római Katolikus Óvoda
Nagykörös, Hősök tere 2.

TERVFÁZIS:
VILLAMOS HÁLÓZAT KIV. TERV

TERVRAJZ:
**VILLAMOS NYOMVONALRAJZ
GYENGEÁRAMÚ HÁLÓZAT**

RAJZSZÁM:	LÉPTÉK:	DÁTUM:
GE-4	1:50	2016.10.31.