JELMAGYARÁZAT:

————	Meglévő gázvezeték
- - - - - - - -	Tervezett gázvezeték
⊳◁	Gömbcsap

MEGJEGYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
A gázvezetéket az épület védővezetős érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.
A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.
A gázráktés elosztó engedélyes!
Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a GMBSZ szerint kell végezni. 2" és felett a karimás szerelvények beépítése kötelező.
A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.
A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik.
MEO-hoz végleges kéménysepző szakvélemény szükséges.
A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

DMG MÉRNÖK IRODA E-mail: dmg@gmail.hu Tel.: 06 30 742 47 29	Tervezés tárgya: "Názáret" Római Katolikus Óvoda 2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.	Dátum: 2015.12.04.
		Lépték: 1 : 50
Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01-15184	Terv megnevezése: Gázellátás Földszint alaprajz	Terv fajta: Műszaki beavatkozási terv
		Rajzszám: GG-1