


JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő gázvezeték
- - - - - Tervezett gázvezeték
- ⊠ Gömbcsap

MEGJEGYZÉS:

A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
 A gázvezeték az épület védővezetés érintésvédelmébe be kell kötni. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv szükséges.
 A terv az engedélyezéstől számított két évig érvényes.
 A gázkötés elosztó engedélyes!
 Hegesztést, szerelést, nyomáspróbát, a GMSZ szerint kell végezni.
 2" és felett a karimás szerelvények beépítése kötelező.
 A tervezett gázvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti varratmentes acélcső.
 A kazánok elektromos bekötése FI relén keresztül történik.
 MEO-hoz végleges kéményseprő szakvélemény szükséges.
 A tervek műszaki leírással együtt érvényesek!

| | | |
|--|--|--|
|  Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01-15184 | Tervezés tárgya: "Názáret" Római Katolikus Óvoda 2750 Nagykőrös, Hősök tere 2. | Dátum 2015.12.04. Lépték 1 : 50 Tervfajta Műszaki beavatkozási terv |
| | Terv megnevezése: Gázellátás Független csőterv | Rajzszám GG-2 |