ny Wc
2,60 m

Fiú Wc
Bm: 2,60 m

kazán helyiség

EPH
sín

kazán
elosztó

MELLÉKÉPÜLET

MEGJEGYZÉS:
Az épület pontos helye
az építész terveken van feltüntetve!
A betáp és a Cat.5 kábeleket a fűtési
vezetékek mellett kell kiépíteni, földárokban.
A gépészeti vezetékek mellett 50cm
védőtávolságot kell tartani, vagy elválasztást kell kiépíteni.

Kábelárokban:
főépületbe
NYY-J 5x6,0
2db Cat.5 kültéri

Kábelárokban:
melléképületbe
NYY-J 5x6,0
2db Cat.5 kültéri

inverterhez
emeletre
NYM-J 5x4,0
NYY 2x1,5

inverterhez
földszintről
NYM-J 5x4,0
NYY 2x1,5

inverterhez
emeletre
NYM-J 5x4,0
NYY 2x1,5

Tanterem
63,2 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
62,8 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
60,1 m2
Bm: 3,90 m

Fejlesztő
20,8 m2
Bm: 3,90 m

TANÁRI
63,1 m2
Bm: 3,90 m

Közlekedő
57 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
63,1 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
34,4 m2
Bm: 3,90 m

Közlekedő
24,2 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
61,8 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
14,9 m2
Bm: 3,90 m

Tanterem
62,4 m2
Bm: 3,90 m

Pince
lejárat

Pinceszintre
32x12,5mm

Wc

et.

mosdók

Takarítók
lépcső alatt

Fogyasztásmérők
Főelosztó

inverter
leágazó
doboz

JELMAGYARÁZAT:

DLP szerelvényezhető kábelcsatorna-rendszer
Közös nyomvonalon:150x65 mm, osztott kábelcsatorna

DLPlus mini csatornarendszer
Lámpáknhoz: 20x12,5mm
Kapcsolóhoz, dugaljhoz egyes rögzítőkerethez: 20x12,5mm
Kapcsolóhoz, dugaljhoz hármas rögzítőkerethez: 32x12,5mm
Interaktív tábla csatlakozási helyhez: 40x12,5 osztott/H07V-U3x2,5+UTP Cat.5E

LEDpanel 48W — LED panel , mennyezetre szerelve
1200x300mm, 48W, 4800lm, 4000K,
opál felülettel

homlokzati lámpa IP65 — Lámpa külső homlokzaton
LED izzóval
D 9W = 60W 806Lm E27
Oldalfalon, lámpa alsó síkja: 260m

Beltéri fali lámpa
LED izzóval
D 9W = 60W 806Lm E27
Lépcsőházban, IP30, lámpa alsó síkja: 240m
Mosdókban, IP44, lámpa alsó síkja: 220m

IP44 — Mellékhelyiség mennyezetlámpa
LED izzóval
D 9W = 60W 806Lm E27
Mosdókban IP44

Interaktív tábla csatlakozóhely
Legrand Valena Life kétállású kulcsos kapcsoló
Legrand Valena 2P+PE süllyesztett csatlakozó gyermekvédelemmel
Legrand Valena süllyesztett 1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat
Legrand Valena 5-ös vízszintes keret
DLPlus mini 40x12,5 osztott kábel csat./H07V-U3x2,5+UTP Cat.5E

Munkaállomás csatlakozóhely
Legrand Valena 2P+PE süllyesztett csatlakozó gyermekvédelemmel
Legrand Valena süllyesztett 2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat
Legrand Valena 5-ös vízszintes keret
DLPlus mini 40x12,5 osztott kábel csat./H07V-U3x2,5+2xUTP Cat.5E

Munkaállomás csatlakozóhely tanulók számára
Tűzeszültség védett csatlakozóval
Legrand Valena süllyesztett 2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat
DLPlus mini 40x12,5 osztott kábel csat./H07V-U3x2,5+2xUTP Cat.5E

Biztonsági világítási lámpatest
mennyezetre szerelve, 130x130mm
LED 3W, 230V/14VA/5VA, P-IP65

Kijáratmutató sajátakkus lámpatest
falra vagy mennyezetre szerelve,
8W, 1óra áthidalás, állandó üzemű
piktogrammal

LEGRAND 2P+PE süllyesztett dugalj
gyermekvédelemmel

Iskola rádió hangszóró
100V-os rendszer,
MT 2x1,5mm2
OMNITRONIC WC-1 PA fali hangfal 80710502
vagy azzal műszakilag egyenértékű

LEGRAND Niloé süllyesztett 102 kapcsoló
csatorna rögzítőkerettel
szer.mag.: 1,30m

LEGRAND 2P+PE süllyesztett dugalj
gyermekvédelemmel, csatorna rögzítőkerettel
szer.mag.: kapcsoló felett

PROJEKT:

KEOP 7.13.0/15

Váci Egyházmegye és Don Bosco Szalézi Társaság energetikai elősegítő munkái

MEGBÍZÓ:

VÁCI EGYHÁZMEGYE ÉS A DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁG ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM

2600 VÁC, MIGAZZI TÉR 1.

KÉPVISELI:
DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK

TERVEZŐ:

1123 BUDAPEST,
KÖSZ-ÁRON UTCA 10, I/1

06 30 527 4864
06 70 551 4414

WWW.GLOBOM.HU
irodo@globom.hu

GLOBO MENEDZSMENT KFT.

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE:

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola

3060 Pásztó, Deák Ferenc u. 17.

TERVFÁJZS:

Műszaki beavatkozási terv

TERVRAJZ:

Földszint nyomvonalterv

RAJZSZÁM:	LÉPTÉK:	DÁTUM:
V-02	M= 1:50	2015.11.30.