

JELMAGYARÁZAT:

DLP szerelvényezhető kábelcsatorna-rendszer
Közös nyomvonalon: 150x65 mm, osztott kábelcsatorna


DLPlus mini csatornarendszer
Lámpákhoz: 20x12,5mm
Kapcsolóhoz, dugaljhoz egyes rögzítőkerethez: 20x12,5mm
Kapcsolóhoz, dugaljhoz hármas rögzítőkerethez: 32x12,5mm
Interaktív tábla csatlakozási helyhez: 40x12,5 osztott/H07V-U3x2,5+UTP Cat.5E

LED panel , mennyezetre szerelve
1200x300mm, 48W, 4800lm, 4000K,
opál felülettel

LEDpanel 48W

JELMAGYARÁZAT:

homlokzati lámpa




Lámpa külső homlokzaton
LED izzóval
D 9W = 60W 806Lm E27
Oldalfalon, lámpa alsó síkja: 260mm



Beltéri fali lámpa
LED izzóval
D 9W = 60W 806Lm E27
Lépcsőházban, IP30, lámpa alsó síkja: 240mm
Mosdókban, IP44, lámpa alsó síkja: 220mm




Mellék helyiség mennyezetlámpa
LED izzóval
D 9W = 60W 806Lm E27
Mosdókban IP44



Interaktív tábla csatlakozóhely
Legrand Valena Life kétállású kulcsos kapcsoló
Legrand Valena 2P+PE süllyesztett csatlakozó gyermekvédelemmel
Legrand Valena süllyesztett 1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat
Legrand Valena 5-os vízszintes keret
DLPlus mini 40x12,5 osztott kábel csat./H07V-U3x2,5+UTP Cat.5E



Munkaállomás csatlakozóhely
Legrand Valena 2P+PE süllyesztett csatlakozó gyermekvédelemmel
Legrand Valena süllyesztett 2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat
Legrand Valena 5-ös vízszintes keret
DLPlus mini 40x12,5 osztott kábel csat./H07V-U3x2,5+2xUTP Cat.5E



Munkaállomás csatlakozóhely tanuló számára
Tűlfeszültség védett csatlakozósáv
Legrand Valena süllyesztett 2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat
DLPlus mini 40x12,5 osztott kábel csat./H07V-U3x2,5+2xUTP Cat.5E
Biztonsági világítási lámpatest
mennyezetre szerelve, 130x130mm
LED 3W, 230V/14VA/5VA, P-IP65



Kijáratmutató sajátakus lámpatest
falra vagy mennyezetre szerelve,
8W, 1óra áthidalás, állandó üzemi
piktogrammal



LEGRAND 2P+PE süllyesztett dugalj
gyermekvédelemmel



Iskola rádió hangszóró
100V-os rendszer,
MT 2x1,5mm2
OMNITRONIC WC-1 PA fali hangfal 80710502
vagy azzal műszakilag egyenértékű

LEGRAND Niloé süllyesztett 102 kapcsoló
csatorna rögzítőkerettel
szer.mag.: 1,30m

LEGRAND 2P+PE süllyesztett dugalj
gyermekvédelemmel, csatorna rögzítőkerettel
szer.mag.: kapcsoló felett

PROJEKT:

KEOP 7.13.0/15

Váci Egyházmegye és Don Bosco Szalézi
Társaság energetikai előkészítő munkái

MEGBÍZÓ:

**VÁCI EGYHÁZMEGYE ÉS A
DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁG
ÁLTAL LÉTREHOZOTT
KONZORCIUM**

2600 VÁC, MIGAZSI TÉR 1.

KÉPVISELI:

DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK

TERVEZŐ:

1125 BUDAPEST,
KISS ÁRON UTCA 10. 1/1
06 30 527 6864
06 70 551 4614
WWW.GLOBOM.HU
iroda@globom.hu



ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE:

**Magyar Szentek
Római Katolikus
Óvoda és Általános Iskola**

3060 Pásztó, Deák Ferenc u. 17.

TERVFÁZIS:

Műszaki beavatkozási terv

TERVRAJZ:

Emelet nyomvonalterv

RAJZSZÁM:

V-03

LÉPTÉK:

M= 1:50

DÁTUM:

2015.11.30.

