



VILLÁMVÉDELEM MEGJEGYZÉS:

A meglévő villámvédelmi felfogót csak a terven jelölt szakaszon kell átalakítani.
 Az új felfogót csatlakoztatni kell a meglévőhöz.
 Az átalakítást a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ előírásai szerint kell elvégezni.
 Az épület villámvédelmi besorolása: R2-M2-T1-K1-H4
 A villámvédelmi berendezés fokozata: V2a-L3a-F3/r-B3e

JELMAGYARÁZAT:

----- Felfogó vezeték:
 R_d 10 tűzhorg. köracél,
 kúpcserépre rögzítve, 20cm kiemeléssel

kábelek tetőre
 padlástérből
 kábeltálcá fedéssel
 EPH: Mkh16
 EPH csomópont az emeleten!!

NAPELEMEK

PROJEKT: KEOP 7.13.0/15 Váci Egyházmegye és Don Bosco Szalézi Társaság energetikai előkészítő munkái		
MEGBÍZÓ: VÁCI EGYHÁZMEGYE ÉS A DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁG ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM 2600 VÁC, MIGAZZI TÉR 1. KÉPVISELI: DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK		
TERVEZŐ: 1125 BUDAPEST, KISS ÁRON UTCA 10. 1/1 06 30 527 6864 06 70 551 4614 WWW.GLOBOM.HU iroda@globom.hu		
ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE: Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc u. 17.		
TERVFÁZIS: Műszaki beavatkozási terv		
TERVRAJZ: Villámvédelem		
RAJZSZÁM: V-04	LÉPTÉK: M= 1:50	DÁTUM: 2015.11.30.