



JELMAGYARÁZAT:

- Kábelezés
 - meglévő fűtési előremenő vezeték
 - meglévő fűtési visszatérő vezeték
 - tervezett fűtési előremenő vezeték
 - tervezett fűtési visszatérő vezeték
 - - - tápvezeték
- T.A. szabályozószелеп mérési pontokkal
 - gömbcsap
 - visszacsapószelep
 - kézi légtelenítőszелеп
 - töltő-ürítő gömbcsap
 - hőmérő
 - nyomásmérő
 - háromjártatú motoros szelep
 - rugós terhelésű biztonsági szelep
 - szivattyú

| Szivattyú száma: | Szivattyú funkció: | Munkapont | Szivattyú típus: |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| P1 | Kazán 1 puffer prim. old. | HOVAL TARTOZÉK | |
| P2 | Kazán 2 puffer prim. old. | HOVAL TARTOZÉK | |
| P3 | Kazán 1-2 puffer sec. old. | ??? | Wilo Yonos MAXO 40/0,5-9 |
| P4 | Rendszer sec. old. | ??? | Wilo Yonos MAXO 40/0,5-9 |
| P5 | Fűtési kör - földszint | 0,95 m ³ /h, 6,5 m | Wilo Yonos MAXO 30/0,5-7 |
| P6 | Fűtési kör - emelet | 2,28 m ³ /h, 6,5 m | Wilo Yonos PICO 25/1-8 |

K1: ESBE VTC 531 DN50 50 °C
 K2: ESBE VTC 531 DN40 50 °C
 K3: VRB3 3/4" kvs=2,5
 K4: VRB3 5/4" kvs=6,3
 K5: VRB3 5/4" kvs=6,3
 K6: VRB3 5/4" kvs=6,3

A gépészeti tervet
 DMG Mérnök Iroda készítette

PROJEKT:
KEOP 7.13.0/15
 Váci Egyházmegye és Don Bosco Szalézi Társaság energetikai előkészítő munkái

MEGBÍZÓ:
VÁCI EGYHÁZMEGYE ÉS A DON BOSCO SZALÉZI TÁRSASÁG ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM
 2600 VÁC, MIGAZZI TÉR 1.
 KÉPVISELI:
 DR. BEER MIKLÓS MEGYÉSPÜSPÖK

TERVEZŐ:
 1125 BUDAPEST, KISS ÁRON UTCA 10. 1/1
 06 30 527 6864
 06 70 551 4614
 WWW.GLOBOM.HU
 iroda@globom.hu

ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE:
Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola
 3060 Pásztó, Deák Ferenc u. 17.

TERVFÁZIS:
Műszaki beavatkozási terv

TERVRAJZ:
Kazán kábelezési terv

| | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| RAJZSZÁM: V-07 | LÉPTÉK: M= 1:50 | DÁTUM: 2015.11.30. |
|-------------------|--------------------|-----------------------|