

„A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYHKCP-16-P-0109 azonosító számú projekt)”.

8. számú KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága és Veresegyház Város Önkormányzata, mint közös ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottak. Ajánlatkérők az eljárás megindításaként ajánlati felhívást tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában **TED 2017/S 221-458423** számon **„A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYHKCP-16-P-0109 azonosító számú projekt)”** tárgyában.

A tárgybeli közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérők az alábbiak szerint adják meg válaszukat:

1. KÉRDÉSCSOPORT

1. A burkolatok mennyiségi ellenőrzése során az alábbiakat tapasztaltuk:

	11	tervek
	VERKA_BEÉP_TENDE	
	R_ÁRAZATLAN_KV_m	
	5	
I. ütem		
I. PADLÓBURKOLATOK		
1 Öntött betonpadló burkolat készítése (2-es típus)	659,25	517,60
2 Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (L1. típus)	407,10	715,10
3 Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (L2. típus)	510,10	183,20
Linóleum összesen:	917,20	898,30
4 Ragasztott parketta padlóburkolat (1. típus)	225,50	222,70

5 Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva (1. típus)	142,18	273,00
6 Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva (2. típus)	218,88	169,10
Csúszásmentes greslap összesen:	361,06	442,10

II. ütem

I. PADLÓBURKOLATOK

1 Öntött betonpadló burkolat készítése (2-es típus)	1 329,14	1 343,80	
2 Öntött betonpadló burkolat készítése (3-as típus) Nincs, helyette : linóleum burkolat készül !	0,00		
3 Öntött betonpadló burkolat készítése (a 4-es 3-as típus jelre változott)	83,40	83,40	
4 Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (L1. típus)	134,90	383,50	
5 Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (L2. típus)	279,20	80,70	
6 Linóleum padlóburkolat, egyszínű, (L3. típus), vegyes	330,80	211,20	
Öntött betonpadló burkolat készítése (3-as típus) Nincs, helyette : linóleum burkolat készül !		69,50	nem adták meg melyik típusú linóleum készül
Linóleum összesen:	828,30	828,30	
7 Ragasztott parketta padlóburkolat (2. típus)	137,50	137,50	
8 Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva (1. típus)	139,30	100,50	

9 Csúszásmentes greslap padlóburkolat ragasztva, fugázva (2. típus)	271,62	311,20
---	--------	--------

Csúszásmentes greslap összesen:	410,92	411,70
--	---------------	---------------

Kérjük a költségvetés javítását.

Válasz: AZ ELTÉRÉSEK 2 OKBÓL ADÓDNAK:

1.

A KIÍRÁS A TENDER MUNKAFÁZISHOZ KÉSZÜLT, AMI A KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSEKOR PONTOSODOTT. AZOKAT A TÉTELEKET, AMIKRE KORÁBBAN RÁKÉRDEZTEK MÁR ÚJRASZÁMOLTUK. MOST EZEKET KIEGÉSZÍTETTÜK A FELSOROLÁSBAN SZEREPLŐ VALAMENNYI PADLÓBURKOLATI TÉTELLEL.


2.

A BURKOLATI TERVLAPON AZ 1EM.1.03 KÖZLEKEDŐ PADLÓBURKOLATI FELIRATA HIBÁS, A HELYISÉGBKÖNYVBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉS HELYES, TEHÁT NEM GRESLAP, HANEM ÖNTÖTT BETONPADLÓ (2. TÍPUS), AHOGY AZ ÖSSZES, HASONLÓ HELYZETŰ KÖZLEKEDŐ IS.

Tájékoztatjuk tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a jelen kiegészítő tájékoztatás – annak hivatkozott mellékletével együtt – a megküldésével egyidejűleg a http://www.ekif-vac.hu/?page_id=2861 honlapon is közzétételre kerül.

Budapest, 2018. január 18.

Tisztelettel:



dr. Varga Endre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
VMC Consulting Kft., mint Lebonyolító képviselőjében, mely az
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága és Veresegyház Város Önkormányzata közös
ajánlatkérők megbízásából jár el

