Jelmagyarázat:

- Tűzjelző kézjelző, utaláson szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Tűzjelző kézjelző ütőpárti/fénycső egysége, utaláson szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Újrafűz Tartóelemet aljzatba, cinezettel, a menyezetre Ø. Ütemszerűen szerelve.
- Újrafűz Tartóelemet aljzatba, a menyezetre, Ø. Ütemszerűen szerelve. Mindkettőnek a menyezetre szerelve.
- Hőérzékelőelemet aljzatba, cinezettel, a menyezetre Ø. Ütemszerűen szerelve.
- Mértékű kamrás ügyeletes érzékelő, a ügyeletes utalába szerelve.
- Hő- jelző utalába szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Tűzoszlopnál, DN50 hozzáfoglaló tartó szelv, a ügyeletes utalába szerelve.
- Tűzjelző beltéres ilyű, utalába szerelve, a padlótól 2,5 m magasan.
- Vezérlő modul, 8 bináris bemenettel, utalába szerelve.
- Vezérlő modul, 8 programozható relé kimenettel, utalába szerelve.
- Vezérlő modul, 8 programozható relé kimenettel, utalába szerelve.
- Kulcsos kapcsoló utalába szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Hagyományos füst jelző utalába szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Hagyományos füst jelző elosztó utalába szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.
- Sikkszelő szélforró mögöse az újfűtés helyére, a vízelő utalába.
- Tűzoszlopnál, DN50 hozzáfoglaló tartó szelv, a ügyeletes utalába szerelve.
- Tűzoszlopnál tűzgyűrű, melő egy DN ás egy kevésr modul.
- Strobóztató villóval rendszerkerete, piktós Ø10cs, kékle szerint.
- Sajátfelfűt intermodul aljzat, az utalába aljbeszúrva. Ø. szerpelvcsőrendbe szerelve, az utaláznál szerelőpadlat szerelve.
- Sajátfelfűt intermodul aljzat, az utalába aljbeszúrva szerelve, a menyezet alatt 15 cm-rel, az utaláznál szerelőpadlat szerelve
- Jelzőfény és hangjelző egyszerű aljzatba, menyezetre szerelve
- Sajátfelfűt intermodul aljzattal, padlóbázisba szerelve, az utaláznál szerelőpadlat szerelve.
- 2 db Sajátfelfűt intermodul aljzattal, padlóbázisba szerelve, az utaláznál szerelőpadlat szerelve.
- Sajátfelfűt intermodul aljzat IP54 szérelés, az utalába aljbeszúrva szerelve, a menyezet alatt 15 cm-rel, az utaláznál szerelőpadlat szerelve.
- Betolódóajtónál kézjelző, utalába szerelve a menyezet alá, 20 cm-re.
- Betolódóajtónál kézjelő tükrös, utalába szerelve a menyezet alá, 20 cm-re.
- Betolódóajtónál kézelő, utalába szerelve a padlótól 1,5 m.
- Fausto ütős mozgásérzékelő, utalába szerelve a padlótól 2,5 m.
- Szél mozgásérzékelő, utalába szerelve a padlótól 2,5 m.
- Füst szűkítőrendszer, a szűkítőrés felső tolójára szerelve.
- Tűrendőgerelő, a padna, 0- a jadi alá szerelve.
- Kétkéz kerp- fénycső, utalába szerelve, a fédélő 1,5 m magasan.
- 22" sztrap 911 monitor.
- Video multiplexer és digitális rögzítő
- Szene kamera, beltéri, menyezetre szerelve.
- Kültéri kamera, homlokzatra szerelve, beltheq, a padlótól alsó ele.
- Mikrofonál és mozgásérzékelő MC jelző rendszer kézjelző LED kijelzővel, utalába szerelve, a padlótól 1,5 méter magasan.
- Nyugdíjó gomb az utalába szerelve, a padlótól 1,5 méter magasan
- Vészjelző ütőpa 1 fénnyel, az ajtó fölé szerelve, a fa mellett 0,2 méterre.
- Mikrofonál gomb az utalába szerelve, a padlótól 0,8 méter magasan, 2 méterre illesze hozzászerelhető, olyan pozícióban, hogy a helyiségből bárhonnan elérhető legyen.
- Hangszóró kétkézi kilyantyú 100+ne rendszer
- Beltéri menyezetre szerelhető hangszóró 100V/8W,
- Beltéri utalába szerelhető hangszóró, 100V/20W,
- Mikrofonjack, homlokzatszerelő, zártó zsinór nélkülivel.
- "V" jelű ólyázott BVÓ, 5, fura kábel ø9+3/0,5 1*2*1 mm.
- "V" jelű ólyázott jelző kábel ø9+6/0,5 2*1,2 mm, DSL
- "V" jelű ólyázott jelző kábel ø9+6/0,5 2*1,2 mm, DSL
- "V" jelű szélvédő kábel ø9+6/0,5 2*1,2 mm, DSL
- "V" jelű kettős perlec kábel 2-ÉDSYHPC5,5mm,
- "V" jelű réznyírt fonat kábel 5MSB,QDOLQ(Ardmel),
- "V" jelű réznyírt fonat kábel 5MSB,QDOLQ(Ardmel),
- "V" jelű szerelő kábel ø4+2*1 DQ,QUALE mm
- "V" jelű szerelő rendszer kábel 2-ÉDSYHPC5,5mm, Ø,8
- "V" jelű hangszóró kábel ø2*1,5 mm,
- Gyengeáramú aljzatban szerelt szerkezet
- Gyengeáramú szerkezet a falban szerelve

Megjegyzés:
A rajzon szereplő csoportvezérlő, aljzatban szerelve, Tymoton IP67 védőburkolattal. Kültéren szerelt hőérzékelő a fűtőszelep szelelő a dobozban szerelve a ügyeletes felé a mélyhűtőben. Az ajtó nyitásérzékelőket szerelve a Tymoton IP67 védőburkolattal, a fűtő fa szerkezetén szerelve a fűtő szerkezet felett felszínszerelésben kell vezetékezni az érzékelőket.

PLAN-ET
Villamosmérnöki Szolgáltató Kft.
1183 Budapest, Gyömrői út 179/b
tel/fax:402-1728,e-mail:planet@axelsoft.hu

KIVADRUM Építész Kft. Tel.:2330 Dunaharaszti, Ady Endre u. 23. Fax: 06/24/ 456	MEGRENDELŐ: VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2112 Veresegyház, Fő út 38. TERVEZŐ: VÁCI EGYHÁZMEGYE 2600 Vác,Migazzi Kristóf tér 1. VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2112 Veresegyház, Fő út 38. Veresegyházi Katolikus Gimnázium épületei ajánlatadási terve 2112 Veresegyház, Fő út 117-135., Hrsz:58		GY-04.2
	Gyengeáram - 2.emelet bevezetési terve - 2	Mr:1: 50	
	TERVEZŐ: Szelik Zsolt / TERVEZŐI JOGOSULTSÁG: 13-1338	TERVEZŐVEZETŐ: Hegedűs Zoltán	2017. július hó