

Amennyiben a beépítendő előtisztító ÉME engedéllyel rendelkezik a vonatkozó jogszabályok szerint nem vízjogi engedély köteles, egyedi tervezésű előtisztító esetében vízjogi engedély beszerzése szükséges.

Közüemi szennyvízcsatorna üzemeltetőjeként kérjük a szennyvízbekötési tervdokumentációban szaktervező által igazolni, hogy a mértékadó kibocsátott konyhai szennyvizekre méretezett előkezelő megfelelő hatásfokkal, a közcsatornára előírt küszöbértékekre tudja tisztítani a szennyvizeket.

A szennyvízbekötési tervdokumentációkat az előtisztító műtárgy feltüntetésével 2 pld-ban Gödöllői Műszaki Csoportunknál (2100 Gödöllő, Sík S. u 7.) kérjük benyújtani jóváhagyás céljából.

Az ingatlanról csapadékvíz nem juthat a szennyvízelvezető rendszerbe, annak elvezetését/elhelyezését külön kell megoldani.

## 2./Gazdasági feltételek:


Igénylő Veresegyház Város Önkormányzata. 2011. évi CCIX. Törvény 69. § (2) szerint, Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

3./ Kérjük, hogy RÉSZVÉNYTÁRSASÁG-unkkal történő egyeztetést követően az ivóvíz és szennyvízbekötési tervdokumentáció 2-2 példányát Gödöllő Műszaki Csoportunknál (2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 7.) szíveskedjen benyújtani engedélyezés céljából.

4./ A közüemi szolgáltatás feltétele a NYILATKOZAT-ban megfogalmazott előírások teljesítése, valamint RÉSZVÉNYTÁRSASÁG-unk és FELHASZNÁLÓ-k közötti KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS megkötése.

**Jelen ELŐZETES KÖZMŰNYILATKOZAT-unkat – kiadást követő – egy évig tekintjük érvényesnek.**

  
**BALOGH ZSOLT**  
műszaki igazgató

  
**PÁLMAI GÁBOR**  
szolgáltatási osztályvezető

Kapják: Címzett, MUG, SZV, SZO+Iráttár  
molnar.ferenc@avico97.hu

1010