Oltóvíz tároló medence
terepszint alatt
72,00 m²
alaplemez síkja: -3,00
m=2,20; V=158 m3
(oltóvíz szükséglet: 131 m3)

Belső udvar
Gumi burkolat / térkő
615,41 m²
belső udvar burkolatterve kertész terv szerint

Fedett terasz
Gumi burkolat / térkő
28,64 m²

11 Aula
gresslap burk.
342,62 m²

41 Étterem
gress
99,61 m²

42 Konyha
gress
24,74 m²

43 Fek. mos.
gress
5,91 m²

40 Kazánház
beton aljzat
15,50 m²

44 Feh. mos.
gress
8,20 m²

45 Szállító edény mos.
gress
8,00 m²

46 Előtér
gress
4,27 m²

47 Ölt-WC-Zuh
gress
5,81 m²

Hulladéktároló
3,79 m²

Fedett előtér
39,17 m²

39 Karbantartó
gress
17,62 m²

34 Leány WC
gress
19,96 m²

37 Tech. alk. ölt-zuh
gress
5,85 m²

36 Személyz. ölt-zuh.
gress
5,85 m²

35 Személyzeti WC
gress
6,69 m²

38 Előtér
gress
11,23 m²

33 Fiú WC
gress
14,86 m²

31 Lift
2,80 m²

32 Takarítószer tároló
gress
7,23 m²

30 Lépcsőház
gress lépcsőburk.
4,32 m²

48 Rtr
1,17 m²

29 Közlekedő 3
gresslap burk.
48,70 m²

01 Tanterem 1.
linóleum
47,85 m²

02 Tanterem 2.
linóleum
47,70 m²

03 Tanterem 3.
linóleum
47,85 m²

04 Tanterem 4.
linóleum
47,40 m²

05 Tanterem 5.
linóleum
47,40 m²

ritkított km téglából rakott előtét fal (labdavédő)
Födémáttörés 600x700 Fsz-1.em között
vizes helyiségekben ajtótok magasságig kerámia falburkolat
Akadálymentes bejárat
Gazdasági bejárat
elektromos főelosztó
csempe síkjában tükör
fűtési melegvíz tároló
kazánház fal v=20 cm A1 REI 60
2 db Viessmann Vitodens -200 W B2HA kondenzációs fali fűtőkazán
égéstermék elvezető D= 150 kazán rendszerterméke
Frisslevegő vétel - Esővédő fixzsalu méret: 1000x600
befúvó légcsatorna
tűzvédelmi légutánpótló nyílászáró
álmennyezet a.s.:2,60
Födémáttörés 900x500 I.em - lépőtér között
dilatációs vonal
ivókút környékén kicsempézett falfelület
ivókút
15cm Zsaluköfal
porotherm falazóblokk (Porotherm 12 N+F)
mosdó környékén kicsempézett falfelület, csempe síkjában tükör
Radiátor 2. Osztó-gyűjtő
T.cs. - 02
téglaburkolatban dilatáció
ülőpad
ülőpad keményfa burkolattal
dilatáció
motoros mozgatású külső zsaluzia árnyékoló
km tégla burkolat
Zöld
Járda
Takarító vezetősáv (kapuról a portáig kialakítva)
15 cm zsalukő fal
l.cs.
szv
pm 0
pm 90
pm 50

Megjegyzés:
a szintvonalak a tereprendezés előtti (meglévő) állapotot ábrázolják
±0,00 =132.50

Megjegyzés: A beépített és mobil berendezések beszerzése a kivitelezéssel párhuzamosan zajlik, az elektromos gépész csatlakozások berendezések elhelyezése kialakítása és típusa ennek függvényében módosulhat.
Az alaprajzon jelzett berendezés tájékoztató jellegű, elektromos és gépész kivitelezés előtt megbízóval és tervezővel egyeztetés szükséges.

- Porortherm 30 falazóblokk
- Porortherm 20 falazóblokk
- 12 cm homlokzati burkoló tégla
- 10 illetve 15 cm EPS hőszigetelés
- Knauf szerelt válaszfal: v=15 cm, profilméret = szigetelésvastagság: 75 mm, háromszoros borítás (3×12,5 mm)
- Knauf szerelt válaszfal: v=10 cm, profilméret = szigetelésvastagság: 50 mm, kétszeres borítás (2×12,5 mm)
- MELAMIN falrendszer, kabinrendszer

Megbízó/építtető:
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 87

Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telken
Új építésű Általános Iskola * KIVITELI Terv
Emeleti alaprajz /2 * M=1:100 * 2017 október hó

Tervező:
Dobos Péter Imre
okl. építészmérnök É 03-0422

V Á R D O B
ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVÉSZETI Bt.
3525 Miskolc, Jókai Mór u. 8.
Irodajavaslat: 3530 Miskolc, Csernyi Gusztáv u. 15. H/6.
Tel: 70/329-26-77
e-mail: dobospeterimre@gmail.com

E-04