



Tűzvíz igény: 3182 l/perc  
Meglévő tűzcsapokról biztosítható (DMRV) 1000 l/perc  
Szükséges tűzvíz tározó: 2182 l/perc x 60 perc /1000 = 131 m<sup>3</sup>  
Csapadékvíz tárolás szükséglet: 27 m<sup>3</sup>  
Tartály méret: 6x12x2,20=158 m<sup>3</sup>

**Jelölés:**  
csapadékvíz: csv  
víz: v  
szennyvíz: szv  
gáz: g  
elektromos: e  
drénázás: dr

**Megjegyzés:**  
a szírvonalak a tereprendezés előtti (meglévő) állapotot ábrázolják  
±0,00 = 132,50

Az ábrázolt közmű vonalvezetések tájelvezetési jellegűek a pontos nyomvonalat lásd a szakági gépész, elektromos és közmű tervek!

